

Утверждаю

Зав.филиала МКОУ СОШ №5 г.Алагира

в с.Бирагзанг

-----А.А.Каргинова

-----2015г.

ИНСТРУКЦИЯ

**О мерах пожарной безопасности
филиала МКОУ СОШ №5 г.Алагира
в с.Бирагзанг**

**ПИ №59 - 03 - 2015
Впервые**

Дата введения с 01.09.2015г
по 01.09.2020г.

1. Область применения

1.1 Настоящая инструкция устанавливает положения и требования по обеспечению пожарной безопасности для территории, помещений с пребыванием детей, а также служебных, бытовых и подсобных помещений, содержание источников водоснабжения, первичных средств пожаротушения в филиале МКОУ СОШ №5 г.Алагира в с.Бирагзанг.

2. Нормативные ссылки

2.1. В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 года №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03).
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в редакции Федерального Закона от 10.07.2012 года №117-ФЗ).
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
- Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 года № 113 «О внесении изменений в правила противопожарного режима в РФ» (№ 390 от 25.04.2012 года).

3. Определения и сокращения

3.1. В настоящей инструкции применяются следующие сокращения:

ОУ - огнетушитель углекислотный;
ОП - огнетушитель порошковый;
ДПД - добровольная пожарная дружина;
МЧС - министерство по чрезвычайным ситуациям;
Филиал МКОУ СОШ №5 г.Алагира в с.Бирагзанг – филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 г.Алагира в с.Бирагзанг.

4, Общие требования

4.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в филиале МКОУ СОШ №5 г.Алагира в с.Бирагзанг.

4.2. Выполнение требований инструкции обязательно для всех работников и обслуживающего персонала филиала МКОУ СОШ №5 г.Алагира в с.Бирагзанг

4.3. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водосточникам, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

4.4. Все помещения здания должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (углекислотные и порошковые огнетушители) в соответствии с нормативными требованиями.

4.4.1. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортом, данным на них.

4.4.2. На территории должны быть установлены противопожарные щиты, оборудованные соответствующим инвентарем.

4.4.3. Категорически запрещается использование средств пожаротушения не по назначению.

4.5. Во всех помещениях должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны - 112.

4.6. Автоматические установки противопожарной сигнализации должны содержаться в исправном состоянии и постоянной готовности.

4.7. При расстановке кроватей, мебели и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации.

4.7.1. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из помещения (здания).

4.7.2. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать находящимся внутри помещения (здания) возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

4.7.3. Категорически запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки) различными предметами, мебелью, отходами и т.д.;
- забивать двери эвакуационных выходов.

4.7.4. Пути эвакуации в зданиях и помещениях с круглосуточным пребыванием детей должны быть обеспечены световой и визуальной сигнализацией (предупреждающие знаки). Визуальная сигнализация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания.

4.7.5. В филиале МКОУ СОШ №5 г.Алагира в с.Бираганг на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется заведующим филиала МКОУ СОШ №5 г.Алагира в с.Бираганг исходя из особенностей здания, количества дежурного персонала, количества детей, но не менее одного на каждого дежурного персонала.

4.7.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях должны надежно крепиться к полу.

4.7.7. В филиале МКОУ СОШ №5 г.Алагира в с.Бираганг с круглосуточным пребыванием детей должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. Дежурный должен постоянно иметь при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов, каждый ключ должен иметь надпись о его принадлежности к замку. Ночные дежурные должны находиться в помещениях в которых установлен телефон и иметь при себе постоянно электрический фонарик, без права сна в ночное время.

4.7.8. Категорически запрещается устраивать в лестничных клетках и под ними чуланы, а также хранить под лестничными маршами сгораемые предметы.

4.8. На видных и доступных местах должны быть вывешены планы эвакуации людей и имущества на случай возможного пожара, а также предусмотрена система оповещения при пожаре.

4.8.1. К схематическому плану эвакуации должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации детей и обслуживающего персонала, которую необходимо изучить со всем обслуживающим персоналом, и не реже одного раза в полугодие проводить практические занятия.

4.8.2. В инструкциях планов эвакуации должны предусматриваться два варианта действий: в дневное время и в ночное время. Заведующий и дежурный персонал ночного времени обязаны сообщать ежедневно в пожарную часть г.Алагир информацию о количестве детей и персонала в ночное время (тел. 010, 112).

4.9. Число детей одновременно находящихся в помещениях, не должно превышать количества установленного нормами проектирования, исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации при пожаре.

4.9.1. При определении максимально допустимого количества детей в помещениях, следует принимать расчетную площадь приходящего на одного человека, в размере 0,75 м² на человека.

4.9.2. Число кроватей в спальне и столов в столовых помещениях не должно превышать количества установленного нормами проектирования.

4.10. Категорически запрещается сжигание мусора и курение на территории детского сада, а также разжигание костров и других работ, связанных с открытым огнем.

4.11. При эксплуатации электрохозяйства строго соблюдать «Правила эксплуатации электроустановок»

Не допускать:

- прокладки электровремянок;
- эксплуатацию проводов с оголенными местами;
- применение некалиброванных электропредохранителей;
- применение электронагревательных приборов для отопления помещений, подогрева и приготовления пищи.
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроприборами.
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника.
- электроутюги использовать исключительно в отдельном помещении, оборудованном соответственно. Категорически запрещается пользоваться электроутюгами, не имеющими устройства тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих возможность возникновения пожара.

4.12. При организации и проведении праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

Запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений; в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений: уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц.

- Деревянные конструкции помещений должны быть оборудованы огнезащитным составом. У заведующего детским садом должен быть соответствующий акт организации выполнившей эту работу, с указанием даты пропитки и срока ее действия.
- Все вновь поступающие на работу обязаны пройти вводный противопожарный инструктаж и изучить инструкцию к плану эвакуации людей и имущества на случай пожара.

5. Обязанности и действия обслуживающего персонала при пожаре.

5.1. Обслуживающий персонал при обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, повышенной температуры, задымление и т.п.) обязаны:

- немедленно сообщить об этом по телефону (тел.010 или 112). Сообщение должно быть четким, указать точный адрес, место возникновения пожара и количество детей, сообщить, что горит и есть ли угроза детям, назвать фамилию;
- оповестить о пожаре весь персонал и немедленно организовать эвакуацию детей, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- заведующая филиалом МКОУ СОШ №5 г.Алагира в с.Бирагзанг, дежурный и ответственный за пожарную безопасность до прибытия работников пожарной части обязаны организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), вынос из помещения ценностей, документации, легкосгораемых материалов и др.;
- поставить в известность руководство филиала МКОУ СОШ №5 г.Алагира в с.Бирагзанг
- организовать встречу пожарных подразделений;
- при необходимости отключить электроэнергию от центрального рубильника;
- удалить за пределы опасной зоны всех детей и обслуживающий персонал;
- обеспечить соблюдение требований безопасности персонала, принимающего участие в тушении пожара;
- по прибытии пожарного подразделения директор или дежурный сообщает прибывшим: о наличии детей и персонала, о конструктивных особенностях здания;
- по окончании тушения организовать тщательный осмотр места пожара с целью дотушивания тлеющих очагов.

6. Действие обслуживающего персонала по оказанию помощи, в том числе медицинской, пострадавшим от пожара.

6.1. При пожаре директор или дежурный организует санитарный пост из числа медицинского и обслуживающего персонала, для оказания первичной медицинской помощи пострадавшим.

6.2. Первая медицинская помощь оказывается на месте поражения, а ее вид определяется характером повреждений, состоянием пострадавшего и конкретной обстановки в зоне чрезвычайной ситуации.

6.3. При оказании помощи прежде всего необходимо принять меры к прекращению воздействия повреждающих факторов (потушить горящую одежду, вынести пострадавшего из горящего помещения). После того, как с пострадавшего сбито пламя на ожоговые раны следует наложить стерильные марлевые или просто чистые повязки. При этом не следует отрывать от обожженной поверхности прилипшую одежду. Пострадавшего с обширными ожогами следует завернуть в чистую свежевыглаженную сухую простыню.

Возникшие пузыри ни в коем случае нельзя прокалывать и смазывать чем бы то ни было. Такого пострадавшего срочно отправить в ожоговый центр.

7. Ответственность и контроль

- Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на месте несут заведующая филиалом МКОУ СОШ №5 г.Алагира в с.Бирагзанг и ответственные за обеспечение пожарной безопасности.

- Контроль за обеспечением пожарной безопасности в целом осуществляют работники отдела социальной сферы и инженер по пожарной безопасности филиал МКОУ СОШ №5 г.Алагира в с.Бирагзанг.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Лист ознакомления

| Ф.И.О. | Должность | Дата ознакомления | Роспись |
|--------|-----------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

